ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



DADOS TÉCNICOS

	TIPO DE BLOCO AUTONOMO:	30 LED
1	TENSÃO FUNCIONAMENTO:	3,7 Vcc
2	AUTONOMIA MINIMA:	1 h
3	NÍVEL DE ILUMINAMENTO:	Indicado em planta baixa
4	POTÊNCIA EM LÚMENS:	100Lm
5	DISJUNTOR ESPECÍFICO	
6	ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA	

QUADRO DE LEGENDAS		
IN 011 - SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
1	Art. 19	A tensão máxima do SIE não poderá ser superior a 30 V.
2	Art. 8	O SIE deve ter autonomia mínima de 3 horas, para os seguintes imóveis: I – edificações com altura superior a 60 m; II – divisões H-2 e H-3 com área superior a 1.500m²; ou III –divisões F-6 e F-11 e eventos temporários em locais fechados com lotação acima de 1.000 pessoas. Parágrafo único. Para os demais imóveis, o SIE deve ter autonomia mínima de 1 hora.
3	Art. 9	Deve-se garantir um nível mínimo de iluminamento de: I – 3 lux em locais planos (corredores, halls, áreas de refugio, salas, etc.); e II – 5 lux em locais: a) com desnível (escadas, rampas ou passagens com obstáculos); ou b) de reunião de público com concentração.
4		Deverá ser informada a potência em lúmens conforme especificado pelo fabricante e pelo tipo de luminária utilizada.
5		Deve ser previsto circuito elétrico para o SIE, com disjuntor devidamente identificado, independentemente do tipo de fonte de energia utilizado, podendo ser compartilhado com a sinalização para abandono de local. Tensão de alimentação 220Vca
6	Art. 13	O acionamento das luminárias de emergência deve ser automático em caso de: II - interrupção ou falha no fornecimento de energia elétrica total ou parcial da iluminação normal de uma edificação.

ALTURA DE INSTALAÇÃO DA ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA



DADOS TÉCNICOS

	TIPO DE BLOCO AUTONOMO:	2 FAROL LED
1	TENSÃO MÁXIMA:	3,7 Vcc
2	AUTONOMIA MINIMA:	1 h
3	NÍVEL DE ILUMINAMENTO:	Indicado em planta baixa
4	POTÊNCIA EM LÚMENS:	1200Lm
5	DISJUNTOR ESPECÍFICO	
6	ACIONAMENTO AUTOMÁTICO EM CASO DE FALTA DE ENERGIA	

QUADRO DE LEGENDAS		
SISTEMA DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA		
1	Art. 10 IN11	I - na parede, abaixo da posição superior da saída/exaustão da fumaça (portas, janelas ou elementos vazados), isto é, em altura inferior ao ponto mais baixo do colchão de fumaça possível de se formar no ambiente
2	Art. 41 IN19	O SIE alimentado por conjunto de blocos autônomos deve possuir uma tomada exclusiva para cada bloco autônomo.



DETALHE - ALTURA DE INSTALAÇÃO ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA

SINALIZAÇÃO FOTOLUMINESCENTE DA ROTA DE FUGA

DETALHES - ALTURA DE INSTALAÇÃO DAS PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO DE LOCAL

SEM ESCALA



QUADRO DE LEGENDAS		
IN 013 - SINALIZAÇÃO PARA ABANDONO DE LOCAL		
1	Art. 9	As placas fotoluminescentes devem possuir mensagens e/ou símbolos na cor branca com efeito fotoluminescente, e fundo verde (Anexo B).
2	Art. 23 Art. 24	A sinalização de portas de saída de emergência deve ser localizada, preferencialmente, imediatamente acima das portas, no máximo a 0,10 m da verga, ou, na impossibilidade, diretamente na folha da porta, centralizada a uma altura entre 1,80 e 2,00 m, medida do piso acabado à base da sinalização Art. 24. A sinalização de orientação das rotas de saída deve ser instalada dentro do campo de visão, conforme item 4.8 da NBR 9050/2020, de modo que sua base esteja a uma altura mínima de 1,80 m do piso acabado
	Art. 22	A SAL deve ter autonomia mínima de 3 horas, para os seguintes imóveis: I – edificações com altura superior a 60 m; II – divisões H-2 e H-3 com área superior a 1.500 m²; ou III – divisões F-6 e F-11 e eventos temporários em locais fechados com lotação acima de 1.000pessoas. Parágrafo único. Para os demais imóveis, a SAL deve ter autonomia mínima de 1 hora.
	Art. 26	Limpeza: Utilize pano umedecido com água pura ou detergente neutro. Nunca limpe com produtos abrasivos, produtos à base de solventes ou similares.
	Art. 28	As placas usadas para fazer a sinalização de emergência devem seguir os requisitos dispostos na norma, tanto a sinalização básica como a complementar. Assim, as placas devem ser: § Resistentes à chamas (com extensão queimada ou parte danificada igual ou inferior a 60 mm de comprimento na amostra ensaiada); § Resistentes à limpeza; § Resistentes à névoa salina (após ser submetido à exposição à névoa salina por 100 h, a superfície das placas de prova não podem apresentar empolamento, oxidação ou comprometimento do efeito fotoluminescente); § Resistentes ao interperismo (após o ensaio de resistência ao interperismo, as placas de prova não devem apresentar empolamento, oxidação, descoloração ou degradação); § Fotoluminescência (a sinalização de nível superior e intermediário deve ter 140 mcd/m² nos primeiros 10 minutos de ausência de luz e 20 mcd/m² nos 60 minutos; § Resistentes ao escorregamento, no caso específico da sinalização aplicada no piso.

Tabela 1 – Dimensões da SAL [1] [2]

Sinalização de abandono de local		Medidas em milímetros (L x H)	200 x 100	240 x 120	300 x 150	400 x 200	600 x 300	700 x 350	1000 x 500
		Distância de visualização em metros	6,3	7,6	9,5	12,6	19	22,1	31,6
1*	A tabela 1 apresenta valores de referência para algumas medidas predefinidas.								
2*	As dimensões utilizadas são exemplos de algumas medidas encontradas no mercado brasileiro. Outras dimensões podem ser utilizadas, sempre levando em consideração o cálculo de distância máxima de visualização.								
Legenda: L=largura; H=altura.									

Fonte: Adaptado de ABNT NBR 16.820:2020.

NOTA: Conforme Art. 38. IN-9

Art. 40. Nas portas instaladas em descargas e acessos, é permitido o uso de fechaduras, desde que, no sentido do fluxo de evacuação, seja possível a abertura pelo lado interno, sem a necessidade de chave, admitindo-se que a abertura pelo lado externo seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de segurança.

§ 1º As portas com fechaduras eletrônicas instaladas em descargas devem dispor de sistema de liberação da porta por botoeira de emergência no sentido do fluxo de evacuação, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 horas em caso de falta de energia.

§ 2º Em caso de portas instaladas em acessos onde a abertura pelo lado externo (sentido do contrafluxo de saída) seja realizada por meio de chaves, é responsabilidade do proprietário ou responsável pelo imóvel deixá-las à disposição em local acessível, com o objetivo de garantir o acesso das equipes de salvamento e socorro; o local definido para guarda das chaves deve constar no PPCI ou RPCI, podendo ser um dos seguintes:

I - claviculário na portaria do imóvel, caso haja supervisão pessoal por 24 horas;

II - claviculário junto à central de alarme do

imóvel; ou

III - abrigo protegido (por exemplo, com porta em vidro estilhaçante) junto às respectivas portas.

§ 3º As portas com fechaduras eletrônicas instaladas em acessos devem dispor de:

I - sistema de liberação da porta por botoeira de emergência no sentido do fluxo de evacuação, com bateria interna que garanta autonomia de funcionamento por 24 horas em caso de falta de energia; e

II - interligação com a central do sistema de alarme e detecção de incêndio da edificação.

4º Para os casos previstos no § 3º, a central do sistema de alarme e detecção de incêndio da edificação deve:

I - ser do tipo analógica ou algorítmica;

II - monitorar o estado das portas que disponham de fechaduras;

III - registrar todos os eventos (acionamentos manuais e automáticos, testes, falhas, etc.) referentes a um intervalo mínimo de 60 (sessenta) dias;

IV - comandar a abertura automática de todas as portas em caso de incêndio;

V - em caso de incêndio, somente permitir o rebloqueio das fechaduras mediante comando manual na central; e

VI - dispor de acionador manual que comande a abertura de todas portas, devidamente identificado.

§ 5º Excepcionalmente nas portas instaladas em garagens com acesso a antecâmaras, halls ou equivalentes, admite-se que, no sentido do fluxo de evacuação (da garagem para a antecâmara, hall ou equivalente), a abertura das portas seja feita por meio de chave ou outro dispositivo de controle de acesso, desde que:

I - exista sistema de alarme e detecção de

incêndio na edificação; e

II - sejam atendidas integralmente as previsões

dos § 2º, 3º e 4º deste artigo.

§ 6º Nos casos em que a abertura da porta nos acessos se dê por fechadura eletrônica, se ocorrer falha no dispositivo, a porta deve ser liberada e permanecer destravada.

§ 7º As previsões deste artigo não se aplicam aos locais com ocupações F6 e F-11, observadas também as especificidades para os locais onde se exige barra antipânico.

NOTA: referente ao acesso de viaturas a edificação. conforme art 5° da IN 035, o hidrante de recalque instalado nesta edificação encontra-se a menos de 20m de distância entre o hidrante e a via publica, e o caminhamento máximo da via publica até a circulação comum da edificação é inferior a 50m, portanto, não é necessário o acesso de viaturas ao interior do terreno.

NOTA: O controle de materiais de acabamentos e revestimentos atende ao especificado na IN18.

NOTA: Para a edificação a TRRF é de 60 minutos, conforme tabela 1 do anexo B da IN14

NOTA: O projeto preventivo contra incêndio e pânico da edificação, atende as solicitações constantes na IN 019/DAT/CBMSC.

NOTA: Conforme Art.5 da IN 11 fica dispensada a iluminação de emergência em ambientes internos com as seguintes características:

a) com área de até 200m² e

b) com caminhamento máximo de 20m até a porta de acesso para a circulação comum do pavimento ou até a saída para área externa do imovél

NOTA: Conforme Art.5 da IN13 fica dispensada a iluminação de emergência em ambientes internos com as seguintes características:

a) com área de até 200m² e

b) com caminhamento máximo de 20 m até a porta de acesso para a circulação comum do pavimento ou até a saída para área externa do imovél

LEGENDAS

	PLACAS FOTOLUMINESCENTES DIRECIONAIS, COM OU SEM SETA
	PLACAS FOTOLUMINESCENTES SAÍDA, COM OU SEM SETA, FIXADAS NAS PAREDES
	PLACA FOTOLUMINESCENTE - PORTA CORTA-FOGO MANTENHA FECHADA
	ACIONADOR MANUAL ALARME DE INCÊNDIO
	CENTRAL DE ALARME INCÊNDIO TIPO 1 (CONVENCIONAL)
	SINALIZADOR AUDIVISUAL
	QUADRO DISJUNTORES SCI
	LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA 30 LEDS COM FLUXO LUMINOSO DE 100 LÚMENS
	EXTINTOR PQS 4Kg ABC
	EXTINTOR CO2 4Kg
PISO ANTI-DERRAPANTE	PISO ANTI-DERRAPANTE
	HIDRANTE DE RECALQUE
	HIDRANTE PISOS SUPERIORES 30 M (2X15M)- MANGUEIRA TIPO II COM REQUINTE DE 13MM HIDRANTE PISO TÉRREO EXTERNO 60 M (4X15M)- MANGUEIRA TIPO II COM REQUINTE DE 13MM
	REGISTRO DE GAVETA 5HP
	VÁLVULA DE RETENÇAO F°G°
	INDICAÇÃO DA COLUNA VERTICAL DA REDE DE HIDRANTE E DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO
	DETECTOR DE FUMAÇA CONVENCIONAL
	GUARDA CORPO
	CORRIMÃO

LEGENDAS CONDUTOS

	HIDRANTE - TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO EMBUTIDA/ SOBRE O FORRO, PAREDE
	HIDRANTE- TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO ENTERRADO
	REDE GLP - TUBULAÇÃO AÇO GALVANIZADO

CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

DETALHE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO NA PAREDE
SEM ESCALA

DETALHE FIXAÇÃO DO CORRIMÃO NO GUARDA CORPO
SEM ESCALA

DETALHE FIXAÇÃO DO GUARDA-CORPO
SEM ESCALA

QUADRO DE LEGENDAS		
IN 09 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
1	Art. 44	Todos os terraços e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditórios, as escadas de emergência, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por guarda-corpo, sempre que houver desnível superior a 19 cm e risco de queda de nível.
2	Art. 45	O guarda-corpo deve sasfazer às seguintes condições: I - ser barreira sica de proteção vercal, para evitar a queda de nível; II - quando for constuído por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera com 11 cm de diâmetro nas aberturas; III - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de segurança conforme IN 18; IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforços estácos horizontais e vercais, e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e V - não pode ser constuído por elementos que possibilitem a escalada por crianças, tais como: longarinas, grades, barras horizontais, etc.
3	Art. 46	A altura dos guarda-corpos, devem ter altura mínima de: I - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da rampa possuir largura menor ou igual a 11 cm; II - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; III - 1,30 m para escada aberta externa, balcões, terraços e ambientes externos de uso comum, arquibancadas de estádios de futebol, ginásios de esporte, e outros locais de reunião de público com concentração de público.
4	Art. 47	Todas as escadas ou rampas devem ter corrimão, sempre que houver desnível superior a 55 cm.
5	Art. 48	Os corrimãos devem atender aos seguintes requisitos: I - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus patamares; II - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nível da supercie do piso, medida esta tomada vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimão; III - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixação pela lateral, nesse caso devendo ter no mínimo 8 cm de distância entre a parte superior e os suportes de fixação; IV - possuir seção circular de 3 a 4,5 cm (1¼" a 2") ou quando retangular largura máxima de 65 mm; V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixação; VI - o corrimão deve ser contnuo, sem interrupção ao longo de toda a sua extensão, inclusive nos patamares das escadas e rampas; VII - não pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstruções; VIII - não pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade; IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos; X - pode ser utlizado qualquer material para a construção do corrimão, desde que atenda as especificações previstas neste argo; e XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infância e assemelhados, deve haver corrimãos nas alturas indicadas para os respectvos usuários, além do corrimão principal.



CORRIMÃO E GUARDA-CORPO

QUADRO DE LEGENDAS		
IN 09 - SAÍDAS DE EMERGÊNCIA		
1	Art. 44	Todos os terraços e sacadas de uso comum, as arquibancadas, os auditórios, as escadas de emergência, rampas, corredores, mezaninos e patamares devem ser protegidos por guarda-corpo, sempre que houver desnível superior a 19 cm e risco de queda de nível.
2	Art. 45	O guarda-corpo deve sasfazer às seguintes condições: I - ser barreira sica de proteção vercal, para evitar a queda de nível; II - quando for constuído por elementos vazados, deve impedir a passagem de uma esfera com 11 cm de diâmetro nas aberturas; III - quando for implementado em vidro, deve ser vidro de segurança conforme IN 18; IV - deve ser projetado de forma a resisr aos esforços estácos horizontais e vercais, e suportar os impactos estabelecidos na NBR 14718; e V - não pode ser constuído por elementos que possibilitem a escalada por crianças, tais como: longarinas, grades, barras horizontais, etc.
3	Art. 46	A altura dos guarda-corpos, devem ter altura mínima de: I - 92 cm para a lateral interna de escada ou rampa, quando o vazio da escada ou da rampa possuir largura menor ou igual a 11 cm; II - 1,10 m para escadas, rampas, mezaninos e outros ambientes internos; III - 1,30 m para escada aberta externa, balcões, terraços e ambientes externos de uso comum, arquibancadas de estádios de futebol, ginásios de esporte, e outros locais de reunião de público com concentração de público.
4	Art. 47	Todas as escadas ou rampas devem ter corrimão, sempre que houver desnível superior a 55 cm.
5	Art. 48	Os corrimãos devem atender aos seguintes requisitos: I - ser instalado em ambos os lados da escada ou rampa, incluindo-se nos seus patamares; II - estar situado entre 80 a 92 cm acima do nível da supercie do piso, medida esta tomada vercalmente do piso ou da borda do degrau até a parte superior do corrimão; III - ser fixado pela parte inferior, admindo-se a fixação pela lateral, nesse caso devendo ter no mínimo 8 cm de distância entre a parte superior e os suportes de fixação; IV - possuir seção circular de 3 a 4,5 cm (1¼" a 2") ou quando retangular largura máxima de 65 mm; V - possuir afastamento de 4 a 5 cm da face das paredes ou guardas de fixação; VI - o corrimão deve ser contnuo, sem interrupção ao longo de toda a sua extensão, inclusive nos patamares das escadas e rampas; VII - não pode possuir elementos com arestas vivas ou quaisquer obstruções; VIII - não pode proporcionar efeito gancho em sua extremidade; IX - deve resisr a uma carga de 90 kgf/m, aplicada a qualquer ponto dele, vercalmente de cima para baixo e horizontalmente em ambos os sendos; X - pode ser utlizado qualquer material para a construção do corrimão, desde que atenda as especificações previstas neste argo; e XI - para as escadas e rampas de escolas, jardins de infância e assemelhados, deve haver corrimãos nas alturas indicadas para os respectvos usuários, além do corrimão principal.
6	Art. 71	Os degraus da escada de emergência devem: I - ter piso incombustível e antiderrapante, conforme a IN 18; II - ter espelho ou altura (h) compreendida entre 16 e 18 cm, com tolerância de 0,5 cm; III - ter piso ou base (b) compreendida entre 27a 32 cm; IV - ter base (b) dimensionada pela fórmula de Blondel: 63 cm ≤ (2h + b) ≤ 65 cm, (conforme previsto na NBR 9050); V - ser uniforme em toda a extensão do lanço da escada, ou seja, os degraus devem ter o mesmo formato e as mesmas dimensões (base e altura); VI - quando possuir bocel, este deve ter saliência ou projeção sobre o degrau de, no máximo, 2 cm da quina do degrau e a base passa a ser medida entre bocéis consecutivos

QUADRO DE LEGENDAS	
N.07 - SISTEMA HIDRÁULICO PREVENTIVO (SHP)	
Art. 44	Sempre que a vazão do sistema for superior a 1.000 L/min, o dispositivo deve possuir um registro de recalque adicional
Art. 60	O SHP deve ter hidrante de recalque, do tipo coluna, dotado de: I - adaptador storz angular para abertura, com adaptador roca x storz soldado à válvula, com saída de 65mm (2 ½") para mangueira; II - registro para mangueira voltada para baixo em ângulo de 45°; III - cavidade geométrica do tomado d'água entre 60cm e 150cm, tendo como referência o piso; IV - tampão engo 2 ½" storz com corrente (tampão opcional).
Art. 66	Os hidrantes de recalque podem ser de 3 formas: I - hidrante de recalque aparente, devendo apenas ser pintado na cor vermelha; II - hidrante de recalque embutido no muro ou parede, devendo ter sinalização na parede ou muro conforme item 2.7; III - hidrante de recalque dentro de abrigo, conforme item 2.7.
Art. 72	O hidrante de recalque deve ser instalado junto à edificação, de forma que: I - na parede externa da fachada principal; II - no muro da divisa do imovel com a rua; III - na área externa da circulação do imóvel

DETALHES DE SUPORTES DA TUBULAÇÃO

ESCALA 1:20



NOTA

TUBULACOES, CONEXOES E VALVULAS SUPORTES DO SHP,. DEVEM SER PINTADAS COM TINTA INTUMESCENTE. CONEXÕES APARENTES, DEVEM SER NA COR VERMELHA.

ABRIGO METÁLICO PARA HIDRANTE SIMPLES

ESCALA 1:20



LEGENDA

01 - Tê de ferro maleável, Ø2 ½";
02 - Adaptador storz Ø2 1/2" com rosca interna (fêmea), Ø1 ½" (0 f.p.p.);
03 - Registro globo angular 45° storz Ø2 1/2";
04 - Caixa metálica para abrigo de mangueiras 90x60x170cm (sobrepor) contendo uma chave de união storz Ø2.1/2"x1,1/2", quando for para 2 mangueiras de 15m;
- Caixa metálica para abrigo de mangueiras 90x120 x170cm (sobrepor) contendo uma chave de união storz Ø2.1/2"x1,1/2", quando for para 4 mangueiras de 15m.
05 - Tubo de aço preto DN 2440 mm(96pol)x3,0(pol);
06 - As mangueiras deverão ser constituídas com reforço textil e borracha sintética de material não hidrófilo com marcação de metragem, dotadas de união storz em cada ponta de lance, tipo 2 (14kgf/cm2), nome ou marca do fabricante, data de fabricação e
especificação;
07 - Tampa ou abrigo de mangueiras em vidro temperado, aberturas para ventilação no perímetro da tampa;
08 - Esguicho tipo Agulheta Ø requinte =1/2") 70/mm
09 – Chave Storz Ø2.1/2" x 1x1/2";
10 - Aberturas para ventilação em todo o perímetro da tampa, de modo a evitar o desenvolvimento de fungos nas mangueiras.
11 - Pictograma indicativo mangueira de incêndio

Diagrama de Ligação Laço Endereçável Classe "A":



OBSERVAÇÕES P/ ALARME:

1) Os condutores sues duas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. no caso de instalação aparente, devem ser metálicos, inclusive os conduletes.
2) Deverá ser observado nos alarmes uma uniformidade de pressão sonora mínima de 15 db acima do nível de ruído local.
Deve ter uma sonoridade com intensidade mínima de 90 db a mínima de 115 db e frequência de 400 a 500 hz com cerca de 70% de sonoridade, deverá ainda emitir sons distintos menos 10% de tolerância, deverá ainda emitir sons distintos.

ESQUEMA VERTICAL DO ALARME

SEM ESCALA

NOTA:

a) Tubulações, conexões e válvulas do SHP, sempre que aparentes, devem ser na cor vermelha, com diametro de 65mm.

b) Toda tubulação quando não estiver embutida deverá ser pintada com pintura intumescente com resistência mínima ao fogo de 2horas, inclusive suportes conexões.

EXTINTORES

QUADRO DE LEGENDAS		
IN 06 - SISTEMA PREVENTIVO POR EXTINTORES		
1	Art. 5	Os extintores portáteis e os extintores sobre rodas devem ser na cor vermelha.
2	Art. 7 - Tabela 1	Capacidade extintora conforme Tabela 1 Risco de Incêndio | Agente extintor e respectiva capacidade extintora mínima para que constitua uma unidade extintora: Água | Espuma | CO2 | Pó BC | Pó ABC | Distância máxima a ser percorrida Leve 2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20-B:C 30 m Médio 2-A 2-A:10-B 5-B:C 20-B:C 2-A:20-B:C 15 m Elevado
3	Art. 17	É proibido: I – o depósito de materiais abaixo ou acima dos extintores
4	Art. 11	Os extintores portáteis devem ser instalados de maneira que sua alça de transporte esteja, no máximo, 1,60 m acima do piso acabado.
5	Art. 18	Para a sinalização de parede, deve ser placa com o pictograma da figura 1.conforme NBR 16820 imediatamente acima do extintor, com altura mínima de 1,80 m da base do pictograma ao piso acabado.
6	Art. 20	Para a sinalização de coluna (sinalização para extintor locado em pilar), deve ser previsto sobre o extintor, em todas as faces da coluna, uma faixa vermelha com bordas em amarelo, contendo a letra "E" em negrito no centro, sendo dispensada a sinalização com pictograma.

2 Capacidade extintora: 2-A:20-B:C

2 Capacidade extintora: 5-B:C

DETALHE EXTINTOR

SEM ESCALA

DETALHES PLACAS DAS PORTAS CORTA-FOGO

SEM ESCALA

ESQUEMA DE LIGAÇÃO DO CIRCUITO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA E DAS SINALIZAÇÕES PARA ABANDONO DE LOCAL

NOTA: Art. 24. O ECI deve enviar na condição de aviso de falha em até 100 segundos da ocorrência da falha ou da ausência de um anal de falha.

ACIONADOR AUTOMÁTICO DE INCÊNDIO – SENSOR DE FUMAÇA ENDEREÇAVEL

SEM ESCALA

IN12 TABELA 1 - Exigibilidade de detecção automática de incêndio e exigibilidade do tipo de SDAI				
GRUPO	DIVISÃO	Exigência de detectores automáticos nos seguintes locais da edificação:		TIPO DE SDAI
E	TODOS	Abrigos com carga de incêndio superior a 300 MJ/m²		A, B ou C * Se superior a 1.200 MJ/m²
		locais com carga de incêndio superior a 1.200 MJ/m²		

Especificações técnicas

Tensão máxima de operação	20 a 30 Vdc
Corrente em repouso(típ)	<25 mA
Tipo	Óptico-fotoaerométrico (efeito Tyndall)
Corrente em alarme	<31mA
Sensibilidade à fumaça(Fabricante)	0,76 a 2,40 dB/m
Instalação no teto	2 fios do laço, sem polaridade
Classe de instalação	A ou B
Fios de entrada	1 a 2,5t
Grau de proteção	Grau binário
Indicação visual LED	Supervisão: piscando / Alarme: sempre aceso.
Temperatura de operação	-10 a 50 °C
Umidade relativa	<95% não condensado

DETALHE GENÉRICO DA CENTRAL DO ALARME DE INCÊNDIO

SEM ESCALA

DETALHE SINALIZADOR AUDIOVISUAL

SEM ESCALA

QUADRO DE ESPECIFICAÇÕES SISTEMA DE ALARME

SISTEMA

- Autonomia mínima do sistema em MODO EM OPERAÇÃO CONTÍNUA - Presidio Sonora mínima: 15 dB

CONDUTORES E ELETRODUTOS

- Os condutores e suas derivações devem ser do tipo não propagante de chama e sempre serem embutidos em eletrodutos rígidos. No caso em cor vermelha
- Não podem ser usados para outros fins, salvo para instalações de outros sistemas de segurança.

ALIMENTAÇÃO

- A Central de sinalização deverá ser instalada em local de permanente vigilância e de fácil visualização.
- Deverá ser funcionamento automático, indicação dos locais protegidos, indicação de defeitos do sistema e possibilidades de acionamento manual de alarme de incêndio, mesmo em caso geral sem retardo, com dispositivo que possibilite a anulação dos sinais.

NOTA - Para a edificação em questão, o acionamento do alarme deverá ser instantâneo, sem retardo, devido ao fato do local não ter vigilância presencial ao 24 h.

NOTA Art. 13. O ECI deve emitir em condição de alarme de incêndio em até 10 segundos ao receber qualquer sinal, que processado, é caracterizado como alarme de incêndio.

Parágrafo único. O ECI deve ativar todas as saídas manobristas em 3 segundos da indicação de uma condição de alarme de incêndio.

NOTA, Art. 14. Parágrafo único. A indicação sonora deve

I - admitir ser silenciada somente por meio de um controle manual, jamais automaticamente, e

II - soar novamente a cada nova zona que entrar em alarme, caso tenha sido silenciada.

NOTA Art. 15. O ECI deve ter ao menos uma saída" que sinalize a condição de alarme de incêndio, de forma a ser:

I - transmissão de sinais de alarme para dispositivos de armazenamento, desconecte o cabo positivo da bateria;

II - transmissão de sinais de alarme para a função de transmissão de alarme de incêndio;

ou

III - transmissão de sinais de alarme para a função de controle de proteção contra incêndio.

Observação: Essa saída usualmente é um relé (contato seco) que pode ser utilizado para acionamento de um equipamento periférico.

NOTA Art. 16. O ECI deve transmitir sinais de alarme de incêndio para acionadores sonoros e/ou visuais, sendo que por meio do próprio ECI: