

04 PROJETO TELECOM/FO - ARMÁRIOS TEL-07 E FO-07

Escala 1:250



A PLANTA BAIXA IMPL. ARM. TEL/FO

Sem escala



B DET. ATERRAMENTO

Sem escala



NOTAS:
- APLICAÇÃO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA;
- TRÊS LINHAS DE DUTOS COM ATÉ 6 DUTOS;
- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE C25, EM REGIÕES MARÍTIMAS OU ÁREAS AGRESSIVAS DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE C30 (NBR 6118);
- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;
- A BASE DA CAIXA DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE ESCOAMENTO DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

C DET. CAIXA R2

Sem escala

DETALHES

ÁRMARIO OUTDOOR FO

Composição Base Armários Outdoor para Fibra Óptica
(Ta) Gabinete em Chapa de Aço Galvanizada
(Tc) Chaves
(Tc) Topo preparado para integração de Sistema de Ventilação forçada
(Tc) Porta frontal c/ Painéis Simples: Juntas de vedação para estanqueidade
Dobradiças invisíveis
(Ta) Aberturas inferiores para ventilação natural e arrefecimento do interior do armário
(Tc) Fechos de punho rotativo c/ chave
(Da) Filtros para controlo de condensação e de impurezas na ventilação natural para o interior do armário
(Da) Fechos de punho rotativo c/ chave triangular
(Da) Painéis fixos Laterais e Traseiros de parede simples:
Juntas de vedação para estanqueidade
(Da) Grelhas de ventilação para fibra
(Tc) Pedestal em Aço fixo para instalação em macaco
COR: RAL 7035

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO R2



NOTAS:
- APLICAÇÃO PARA REDES DE DISTRIBUIÇÃO PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA;
- TRÊS LINHAS DE DUTOS COM ATÉ 6 DUTOS;
- CLASSE DO CONCRETO DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE C25, EM REGIÕES MARÍTIMAS OU ÁREAS AGRESSIVAS DEVE SER IGUAL OU MAIOR QUE C30 (NBR 6118);
- CAIXA EM CONCRETO ARMADO;
- A BASE DA CAIXA DEVERÁ TER INCLINAÇÃO DE ESCOAMENTO DE 1% EM DIREÇÃO AO DRENO;
- MEDIDAS EM MILÍMETROS.

DETALHE DE CAIXA DE PASSAGEM - TIPO TEL-FO



Caixa de Passagem de Alumínio (40x60x30) Metrol

Fabricada em alumínio, é ideal para montagem de equipamentos elétricos em pord etos cabos ligações em ambientes úmidos e com emanação de gases não inflamáveis.
Elevada resistência mecânica e a corrosão.
Tampa Reversível.
Pintura em epóxi-poliéster na cor cinza munsell 6.5.
Dimensões em cm (CxLxA): 40x60x30

BANCOS DE DUTOS



CORRIDA



DETALHE GENÉRICO DA ALIMENTAÇÃO DOS POSTE DE ILUMINAÇÃO EM BARRAMENTO

CORRIDA



DETALHE GENÉRICO DA ALIMENTAÇÃO DOS POSSTE DE ILUMINAÇÃO EM FINAL DE CIRCUITO

SIMBOLOGIA REDE TELECOM/FO

ARM. TEL	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ILUMINAÇÃO PÚBLICA
ARM.FO	QUADRO DE MEDIÇÃO PADRÃO CELESC
CX PASS R2	CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO TIPO "R2" - DIM. CONF. DETALHE ACESSÍVEL E COM TAMPA DE FERRO PADRÃO
CX PASS TEL-FO	CAIXA DE PASSAGEM E DERIVAÇÃO EM ALUMÍNIO FUNDIDO. CONFORME DET. EM PROJETO
	BANCO DE DUTOS SUBTERRÂNEO - ALIMENTADORES E DISTRIBUIÇÃO

LEGENDA

(EXISTENTE) MEIO FIO	(MOBILIÁRIO) PARACICLO
(EXISTENTE) MEIO FIO REBAIXADO	(MOBILIÁRIO) TOTEM INFORMATIVO
PROJETO GEOMÉTRICO	(MOBILIÁRIO) MUPI
RAMPA PROJETADA	(MOBILIÁRIO) MOD. LIXEIRA SCT DUPLO
(ILUMINAÇÃO) SUPERPOSTE	(MOBILIÁRIO) LIXEIRA SIMPLES
(ILUMINAÇÃO) POSTE DE ILUMINAÇÃO GERAL	
(ILUMINAÇÃO) POSTE "QUIOSQUE"	
(ILUMINAÇÃO) POSTE "TOCHA"	
(ILUMINAÇÃO) BALIZADOR DE PISO	

MAPA CHAVE


N
Rua Independência
Rua Nereu Ramos
entrada 17
entrada 16
Rua Osmar Nunes
entrada 15
entrada 14
entrada 13
Rua 1901
entrada 12
entrada 11
Rua 1301
Rua 1001
Av. Atlântica
Avenida Central
Rua 1000
Rua 1200
Rua 1300
Rua 1400
Rua 1500
Rua 1600
Rua 1700
Rua 1800
Rua 1900
Rua 2000
Rua 2100
Rua 2200
Rua 2300
Rua 2400
Rua 2500
Rua 2600
Rua 2700
Rua 2800
Rua 2900
Rua 3000
Rua 3100
Rua 3200
Rua 3300
Rua 3400
Rua 3500
Rua 3600
entrada 10
entrada 9
entrada 8
entrada 7
entrada 6
entrada 5
entrada 4
entrada 3
entrada 2
entrada 1
Rua Manoel Antônio Guimarães
Rua Manoel Antônio Guimarães
Rua Manoel Antônio Guimarães