



PLANTA 1º PAVIMENTO
ESCALA 1:100

LEGENDA	
SÍMBOLOS	DESCRIÇÃO
	Condutor de aterramento - cobre nú #50mm2
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm
	Condutor de fita de alumínio chato - 3,17x22,22mm (desvio pelo teto)
	Caixa de inspeção padrão com haste cooperweld cobreada em alta camada (254 microns) - Ø5/8" x 2,40m
	Haste de captação

0	Emissão Inicial	01/2022	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

Código
0122

AMPLIAÇÃO DO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA

Data
Janeiro/2022
Desenho
A. Frainer

Projeto
**PROTEÇÃO CONTRA
DESCARGAS ATMOSFÉRICAS**
Endereço
Av. Hermógenes Assis Feijó - S/N
Bairro: São Judas Tadeu

Conteúdo da Folha
Planta 1º Pavimento

Projeto
SPDA
Folha
02/03

Prefeitura Municipal
Fabricio José Satiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9