



Planta Baixa Pavto. Térreo  
ESCALA 1:75

Legenda de condutos	
Elétrica	
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda	
	Condutete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor 1 simples e 1 paralelo - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
	Condutete de PVC 6 entradas
	Entrada de serviço
	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
	Lâmpada Led 15W A60
	Motor monofásico a 0,30m do piso
	Ponto genérico de luz 100W
	Quadro de distribuição
	Quadro de medição
	Tomada alta a 2,20m do piso
	Tomada baixa a 0,30m do piso
	Tomada média a 1,10m do piso

Legenda das indicações	
3cv	Pontos de força - Uso específico - Bomba - 3cv monofásico
IE	Pontos de força - Uso específico - IE
CHU	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
ARC12000	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC18000	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC22000	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 22000BTU
ARC9000	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
ARC12000	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC30000	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC36000	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
ELP	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - ELP3700 W

0	Emissão Inicial	01/2022	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL



**AMFRI**

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAI  
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0  
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

**Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú**  
Estado de Santa Catarina

**AMPLIAÇÃO DO CEM ALFREDO DOMINGOS DA SILVA**

Código  
**0122**

Data  
**Janeiro/2022**

Desenho  
**A. Frainer**

Projeto  
**ELE**

Folha  
**01/05**

Projeto  
**ELÉTRICO**

Endereço  
Av. Hermógenes Assis Feijó - S/N  
Bairro: São Judas Tadeu

Prefeitura Municipal

**Fabricio José Satiro de Oliveira**  
Prefeito Municipal

Conteúdo da Folha  
**Planta baixa térreo**

Responsável Técnico  
**Rafael Calistro Borba**  
Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9