



Planta Baixa Pavto. Superior
ESCALA 1:75

Legenda de condutos	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa

Legenda	
➤	Condutule PVC 5 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
➤	Condutule PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
➤	Condutule PVC 6 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
➤	Condutule PVC 6 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
➤	Condutule PVC 6 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
➤	Condutule PVC 6 entradas - Interruptor simples e Tomada hexagonal a 1,10m do piso
➤	Condutule PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
➤	Condutule PVC 6 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
➤	Condutule de PVC 6 entradas
➤	Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
➤	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
➤	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
➤	Lâmpada Led 15W A60
➤	Ponto genérico de luz 100W
➤	Quadro de distribuição
➤	Tomada alta a 2,20m do piso
➤	Tomada baixa a 0,30m do piso

Legenda das indicações	
ARC18000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 18000BTU
ARC36000	Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU
IE	Pontos de força - Uso específico - IE
ARC36000	Condutule 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 36000BTU

CONDUTORES NEUTRO, FASE, RETORNO E TERRA.

IMPORTANTE:
- Condutores não cotados serão de 1,50 mm²;
- Eletrodutos não cotados serão de Ø 3/4";
- Os pontos na cor vermelho, são de iluminação/sinalização de emergência;
- Pontos de ar condicionado deverão ter eletrodutos independentes, ligados direto ao quadro identificados em planta pela cor verde.

0	Emissão Inicial	01/2022	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL



ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

Código	0122	Projeto	ELÉTRICO	Conteúdo da Folha	Planta baixa Pavto. superior
Data	Janeiro/2022	Endereço	Av. Hermógenes Assis Feijó - S/N Bairro: São Judas Tadeu		
Desenho	A. Frainer				
Projeto	ELE	Prefeitura Municipal		Responsável Técnico	Rafael Calistro Borba Engenheiro Civil - CREA-SC 093.243-9
Folha	03/05		Fabricio José Satiro de Oliveira Prefeito Municipal		