



Legenda de fiação - Térreo	
26	
27	
33	
34	
35	
36	
37	
38	
39	
40	
41	

Legenda de conduíte - Térreo	
Elétrica	
	Direta
	Teto
	Teto
	Alta
	Média
	Baixa
	Piso

Legenda de fiação - 1º Pavimento	
Elétrica	
	Fiação Fase 1
	Fiação Fase 2
	Fiação Fase 3
	Fiação Neutro
	Fiação Retorno
	Fiação Terra

Legenda das indicações - Térreo	
ELP	Pontos de força - Uso específico - ELG
IE	Pontos de força - Uso específico - IE
ARC12000	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 12000BTU
ARC30000	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 30000BTU
ARC9000	Condutete 5 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 9000BTU
CHU	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Chuveiro 5400 W
ARC24000	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 24000BTU
ARC27000	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 27000BTU
ARC32000	Condutete 6 entradas - Pontos de force - Uso específico - Condicionador de ar Split 32000BTU
IE	Condutete 6 entradas - Pontos de força - Uso específico - Condicionador de ar Split 32000BTU
CTR	Caloteiro reto 90° - 200x450mm
TH	T horizontal 90° - 200x50mm
Lum	Luminárias externas - Ledvance Floodlight alta potência 150W
Lum	Luminárias externas - Ledvance Floodlight alta potência 200W

Legenda - Térreo	
	Caixa de passagem 200x200x100 no piso
	Caixa de passagem 300x300x300 no piso
	Caixa de passagem 400x400x400 no piso
	Condutete PVC 5 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
	Condutete PVC 5 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
	Condutete PVC 5 entradas - Tomada média a 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - 2 Tomadas baixas a 0,30m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - 2 Tomadas médias a 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - 2 Tomadas no piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor paralelo 1 tecla - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Sensor de Presença - 2,20m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Tomada alta a 2,20m do piso
	Condutete PVC 6 entradas - Tomada baixa a 0,30m do piso
	Condutete de PVC 6 entradas
	Cotovelo reto 90°
	Entrada de serviço
	Interruptor sensor de presença a 2,20m do piso
	Interruptor simples 1 tecla - 1,10m do piso
	Interruptor simples 2 teclas - 1,10m do piso
	Interruptor simples 3 teclas - 1,10m do piso
	Luminária LED 150W
	Luminária LED 200W
	Lâmpada Led 15W A60
	Quadro de distribuição
	T horizontal 90°
	Tomada alta a 2,20m do piso

PLANTA BAIXA PAVTO. TÉRREO - 01/04  
ESCALA: 1/75

0	Emissão Inicial	06/2023	RCB
AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
Estado de Santa Catarina Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú			
Grupo	169-2023 REFORMA CAIC AYRTON SENNA DA SILVA		
Data	Set / 2023	Projeto	ELÉTRICO
Desenho	Rui	Correção da Fiação	Distribuição elétrica no pavimento Térreo - 01/04
Projeto	ELE	Prefeitura Municipal	Responsável Técnico
Folha	02/12	Fabricio José Satrio de Oliveira Projeto Municipal	Rafael Calistro Borba Engenheiro Civil - CREA-SC 050.968-0 arfm@amfri.org.br