

PLANTA BAIXA - TERCEIRO PAVIMENTO
ESCALA 1:75



PLANTA BAIXA - BARRILETE/COBERTURA
ESCALA 1:75



PLANTA BAIXA - GINÁSIO DE ESPORTES
ESCALA 1:200

Paredes resistentes ao fogo
TRRF 120 min



- Base em concreto armado;
- Alvenaria com altura no mínimo igual a dos reservatórios;

PLANTA BAIXA - RESERVATÓRIO
ESCALA 1:75

LEGENDA

PISO ANTIDERRAPANTE INCOMBUSTÍVEL	PAI
SISTEMA HIDRAULICO PREVENTIVO HIDRANTE - CONF. ESQUEMA VERTICAL	
HIDRANTE DE RECALQUE TIPO: EMBUTIDO EM MURO	
CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO TIPO: ENDEREÇÁVEL	
ACIONADOR DE ALARME DE INCÊNDIO COM SINALIZADOR SONORO E VISUAL	
DETECTOR PONTUAL DE TEMPERATURA TIPO: TEMPERATURA FIXA	
SISTEMA DE PROTEÇÃO POR EXTINTORES PQS - 4 KG : 2-A:20-B:C	
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO SAÍDA - FOTOLUMINESCENTE	SAIDA
PLACA DE SINALIZAÇÃO DE ABANDONO SAÍDA - AUTONÔMA - COM OU SEM SETA	SAÍDA
SISTEMA DE ABANDONO DE LOCAL DIMENSÕES DA PLACA (CM)	SAL 16x25
BLOCO AUTÔNOMO LED OU SIMILAR MIN. 100 LUMÉNS	
BLOCO AUTÔNOMO 02 FARÓIS LED OU SIMILAR - MIN. 1000 LUMÉNS	
SE - PLACA INDICATIVA DE LOTAÇÃO MÁXIMA	
DISTÂNCIA MAXIMA PERCORRIDA	
TUBULAÇÃO DE GÁS GLP - AoGo Ø CONF. PROJETO	
TUBULAÇÃO SADI - ELETRODUTO ANTICHAMA	

TODOS OS PONTOS AUTÔNOMOS DEVERÃO POSSUIR TOMADA PRÓPRIA

FORMULA DE BLONDEL:

63 cm <=(2h+b) <=64 cm
h - altura do degrau: 18 cm
b - base do degrau: 27 cm

63 cm <= ((2 x 18 cm) + 27 cm) <= 64 cm
63 cm <= (63 cm) <= 64 cm

AÇÃO	DESCRIÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL
01	Emissão inicial	08/2022	RCB

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DA REGIÃO DA FOZ DO RIO ITAJAÍ
Rua Luiz Lopes Gonzaga, 1655 - Bairro São Vicente - CEP 88309-421 - Itajaí-SC - CREA-SC 050.968-0
www.amfri.org.br engenharia@amfri.org.br amfri@amfri.org.br

Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú
Estado de Santa Catarina

Código: 0622

REFORMA E AMPLIAÇÃO CEM PROF. ANTÔNIO LUCIO

Data: 08/2022
Desenho: Gabriela

Projeto: Preventivo de Incêndio
Endereço: Rua Itália, 977. Bairro Nações

Conteúdo da Folha: Legenda, Segundo Pavimento, Barrilete/Casa de Maquinas, Caixa d` água, Ginásio

Projeto: PCI
Folha: 04/05

Prefeitura Municipal
Fabricio José Satiro de Oliveira
Prefeito Municipal

Responsável Técnico
Assinado de forma digital por RAFAEL CALISTRO BORBA:04136123922
Dados: 2022.09.15 14:10:29 -03'00'
Rafael Calistro Borba
Engenheiro Civil - CREA/SC 093.243-9